

**Щотижнева інформація про водогосподарську обстановку в зоні діяльності
Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів
за період з 27 травня по 2 червня 2021**

За минулий тиждень температура повітря становила: у нічні години від +10°C до +15°C, у денні від +18°C до +29°C. 29,30 травня та 1,2 червня місцями спостерігалися опади у вигляді дощу, місцями зливи.

Середні витрати води по основних водпостах суббасейну р. Сіверський Донець в межах Харківської, Донецької та Луганської областей станом на 02.06.2021 становлять:

- Огірцеве (кордон Белгородської та Харківської областей) – 9,5 м³/с, за тиждень зменшились на 0,5 м³/с, коливались від 9,0 до 10,0 м³/с;
- Ізюм – 37,5 м³/с, за тиждень зменшились 0,5 м³/с;
- Куп'янськ (р. Оскіл) – 25,8 м³/с, за тиждень зменшились на 4,7 м³/с;
- Яремівка – 85,0 м³/с, за тиждень без змін, коливались від 84,0 до 90,2 м³/с;
- р. Казенний Торець (Краматорська гребля, 40 км) – 7,45 м³/с, за тиждень зменшились на 1,95 м³/с, коливались від 7,45 до 9,4 м³/с;
- Райстародубівка – 58,5 м³/с, за тиждень зменшились на 1,0 м³/с, коливались від 58,5 до 62,0 м³/с;
- Лисичанськ – 56,0 м³/с, за тиждень зменшились на 16,5 м³/с.

Робота водогосподарських систем стабільна.

Водосховища працювали згідно з режимами роботи, встановленими Міжвідомчою комісією 11.03.2021, затвердженими Держводагентством від 16.03.2021, та відповідно до Правил експлуатації.

Станом на 02.06.2021:

- Печенізьке водосховище (874 км р. Сіверський Донець): об'єм – 383 млн. м³ (100,0 %), за тиждень зменшився на 3,0 млн. м³, відмітка – 100,50 мБс (-0,04 м). Приплив – 11,0 м³/с за тиждень зменшився на 0,5 м³/с. Скид 20,0 м³/с. На протязі тижня КП «Харківводоканал» здійснювало корегування скид з 15,0 до 20,0 м³/с за погодженням Сіверсько-Донецького БУВР, у зв'язку зі змінами гідрометеорологічних умов.

Забір з р. Сіверський Донець на м. Харків (КВ "ДОНЕЦЬ" ВП КП "Харківводоканал", смт. Кочеток) за тиждень склав 2,342 млн. м³, (середньодобові витрати – 3,87 м³/с).

- Оскільське водосховище (12 км, р. Оскіл): об'єм – 430,5 млн. м³ (98,9 %), за тиждень зменшився на 3,7 млн. м³, відмітка – 72,45 мБс, (-0,04 м). Приплив – 25,8 м³/с, за тиждень зменшився на 4,7 м³/с. Скид 32,0 м³/с. 29.05.2021 КП «Компанія «Вода Донбасу» зменшено скид з Оскільського водосховища з 35,0 до 32,0 м³/с за погодженням Сіверсько-Донецького БУВР, у зв'язку з урахуванням наявних гідрометеорологічних умов та для підтримання рівня наповнення водосховища.

- Краснопавлівське водосховище (канал Дніпро-Донбас): об'єм – 123,328 млн. м³ (30,1%), за тиждень зменшився на 0,156 млн. м³, відмітка – 108,23 мБс (-0,01 м).

За тиждень на м. Харків та Харківську область забрано 0,928 млн. м³ води (середньодобові витрати 1,53 м³/с).

Канал Сіверський Донець-Донбас (р. Сіверський Донець, 522 км):

За тиждень в канал забрано 9,219 млн. м³ води. Забір коливався в межах від 13,7 до 16,1 м³/с.

Райгородська гребля (р. Сіверський Донець, 522 км) – скид – 56,1 м³/с, за тиждень зменшився на 1,2 м³/с.

Водозабір з р. Сіверський Донець (Західна фільтрувальна станція, 467 км с. Білогорівка) на Луганську область – станом на 02.06.2021 рівень води в р. Сіверський Донець – 47,25 мБс, за тиждень зменшився на 0,15 м, при мінімальній відмітці 46,45 мБс. За тиждень забрано 0,431 млн. м³ води.

Протягом тижня в суббасейні Сіверського Дінця працювало **10** насосних станцій, перекачано та подано води – **91,018 тис. м³**, в т.ч.

Сіверсько-Донецьке БУВР: 2 насосні станції 2 державних зрошувальних систем НС-1 Оскільської ЗС-1, НС-2 Оскільської ЗС-2:

перекачано води за тиждень – **9,08 тис. м³**;

з початку поливного сезону – **39,28 тис. м³**.

Регіональний офіс водних ресурсів у Харківській області:

6 насосних станцій зрошувальних систем: ГНС-2 Балаклійської ЗС, НС-1, НС-2 Балаклійської ОФ, ГНС Муромської ЗС, НСП-4 Репінської ЗС, Лебежанська НС:

перекачано води за тиждень – **70,138 тис. м³**,

з початку поливного сезону – **230,357 тис. м³**.

Регіональний офіс водних ресурсів у Луганській області: 2 насосні станції державні зрошувальні системи Білокуракинської ЗС:

перекачано води за тиждень – **11,8 тис. м³**;

з початку поливного сезону – **52,2 тис. м³**.

Якість води водних об'єктів щодо вмісту гідрохімічних показників характеризувалася відповідністю нормативам екологічної безпеки, згідно наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 30.07.2012 № 471, окрім БСК₅.

Рівень токсикологічних показників не перевищував фонових значень та коливався у межах ГДК ДСанПіН № 8.8.1.2.3.4-000-2001. У створах питних водозаборів жорсткість варіювала в межах сезонних коливань.

Вміст лактозо-позитивної кишкової палички коливався у межах гігієнічних нормативів ДСТУ 4808:2007 (10 000 КУО/дм³).