

**Щотижнева інформація про водогосподарську обстановку в зоні діяльності  
Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів  
за період з 15 по 21 липня 2021**

За минулий тиждень температура повітря становила: у нічні години від +21°C до +23°C, у денні від +28°C до +34°C, 21 липня пройшли дощі місцями зливи.

Середні витрати води по основних водпостах суббасейну р. Сіверський Донець в межах Харківської, Донецької та Луганської областей станом на 21.07.2021 становлять:

- Огірцеве (кордон Белгородської та Харківської областей) – 6,5 м<sup>3</sup>/с, за тиждень зменшились на 1,0 м<sup>3</sup>/с;

- Ізюм – 30,2 м<sup>3</sup>/с, за тиждень зменшились на 1,5 м<sup>3</sup>/с;

- Куп'янськ (р. Оскіл) – 15,7 м<sup>3</sup>/с, за тиждень зменшились на 1,5 м<sup>3</sup>/с;

- Яремівка – 45,0 м<sup>3</sup>/с, за тиждень зменшились на 4,0 м<sup>3</sup>/с;

- р. Казенний Торець (Краматорська гребля, 40 км) – 6,55 м<sup>3</sup>/с, за тиждень зменшився на 0,9 м<sup>3</sup>/с;

- Райстародубівка – 28,0 м<sup>3</sup>/с, за тиждень зменшились на 5,0 м<sup>3</sup>/с;

- Лисичанськ – 28,0 м<sup>3</sup>/с, за тиждень зменшились на 3,0 м<sup>3</sup>/с.

Робота водогосподарських систем стабільна.

Водосховища працювали згідно з режимами роботи, встановленими Міжвідомчою комісією 10.06.2021, затверджених Держводагентством від 17.06.2021 року та відповідно до Правил експлуатації.

Станом на 21.07.2021:

- Печенізьке водосховище (874 км р. Сіверський Донець): об'єм – 358 млн. м<sup>3</sup> (93,5 %), за тиждень зменшився на 5,0 млн. м<sup>3</sup>, відмітка – 100,21 мБс (-0,06 м). Приплив – 7,2 м<sup>3</sup>/с за тиждень зменшився на 1,0 м<sup>3</sup>/с. Скид 11,0 м<sup>3</sup>/с, за тиждень без змін.

Забір з р. Сіверський Донець на м. Харків (КВ "ДОНЕЦЬ" ВП КП "Харківводоканал", смт. Кочеток) за тиждень склав 2,654 млн. м<sup>3</sup>, (середньодобові витрати – 4,40 м<sup>3</sup>/с).

- Оскільське водосховище (12 км, р. Оскіл): об'єм – 406,6 млн. м<sup>3</sup> (93,4 %), за тиждень зменшився на 4,6 млн. м<sup>3</sup>, відмітка – 72,19 мБс, (-0,05 м). Приплив – 15,7 м<sup>3</sup>/с, за тиждень зменшився на 1,5 м<sup>3</sup>/с. Скид 18,0 м<sup>3</sup>/с, за тиждень без змін.

- Краснопавлівське водосховище (канал Дніпро-Донбас): об'єм -118,047 млн. м<sup>3</sup> (28,8 %), за тиждень зменшився на 0,773 млн. м<sup>3</sup>, відмітка – 107,89 мБс (-0,05 м).

За тиждень на м. Харків та Харківську область забрано 0,959 млн. м<sup>3</sup> води (середньодобові витрати 1,586 м<sup>3</sup>/с).

Канал Сіверський Донець-Донбас (р. Сіверський Донець, 522 км):

За тиждень в канал забрано 11,232 млн. м<sup>3</sup> води. Забір коливався в межах від 16,6 до 20,0 м<sup>3</sup>/с.

Райгородська гребля (р. Сіверський Донець, 522 км) – скид – 24,4 м<sup>3</sup>/с, за тиждень зменшився на 4,7 м<sup>3</sup>/с.

Водозабір з р. Сіверський Донець (Західна фільтрувальна станція, 467 км с. Білогорівка) на Луганську область – станом на 21.07.2021 рівень води в р. Сіверський Донець – 46,60 мБс, за тиждень зменшився на 0,15 м, при мінімальній відмітці 46,30 мБс. За тиждень забрано 0,449 млн. м<sup>3</sup> води.

Протягом тижня в суббасейні Сіверського Дінця працювало **12** насосних станцій, перекачано та подано води – **391,99 тис. м<sup>3</sup>**, в т.ч.

**Сіверсько-Донецьке БУВР: 2** насосні станції 2 державних зрошувальних систем НС-1 Оскільської ЗС-1, НС-2 Оскільської ЗС-2:

**перекачано води** за тиждень – **30,790 тис. м<sup>3</sup>**;

з початку поливного сезону – **145,710 тис. м<sup>3</sup>**.

**Регіональний офіс водних ресурсів у Харківській області:**

**8** насосних станцій зрошувальних систем: НС-1, НС-2 Балаклійської ОФ, ГНС-2 Балаклійської ЗС, ГНС Леб'язької ЗС, ГНС Муромської ЗС,

НСП-4 Репінської ЗС, НС-1, НС\_2 Слобожанської ЗС:

**перекачано води** за тиждень – **346,80 тис. м<sup>3</sup>**,

з початку поливного сезону – **1578,70 тис. м<sup>3</sup>**.

**Регіональний офіс водних ресурсів у Луганській області:**

**2** насосних станції працювали на протязі тижня.

**перекачано води** за тиждень – **14,4 тис. м<sup>3</sup>**;

з початку поливного сезону – **171,9 тис. м<sup>3</sup>**.

Якість води водних об'єктів щодо вмісту гідрохімічних показників характеризувалася відповідністю нормативам екологічної безпеки, згідно наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 30.07.2012 № 471, окрім БСК<sub>5</sub>.

Рівень токсикологічних показників не перевищував фонових значень та коливався у межах ГДК ДСанПіН № 8.8.1.2.3.4-000-2001. У створах питних водозаборів жорсткість варіювала в межах сезонних коливань.

Вміст лактозо-позитивної кишкової палички коливався у межах гігієнічних нормативів ДСТУ 4808:2007 (10 000 КУО/дм<sup>3</sup>).