

**Щотижнева інформація про водогосподарську обстановку в зоні діяльності
Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів
за період з 17 по 23 червня 2021**

За минулий тиждень температура повітря становила: у нічні години від +17°C до +21°C, у денні від +21°C до +31°C. На протязі тижня спостерігалися опади у вигляді дощу, місцями зливи.

Середні витрати води по основних водпостах суббасейну р. Сіверський Донець в межах Харківської, Донецької та Луганської областей станом на 23.06.2021 становлять:

- Огірцеве (кордон Белгородської та Харківської областей) – 10,3 м³/с, за тиждень зменшились на 0,7 м³/с;
- Ізюм – 42,7 м³/с, за тиждень зменшились на 0,3 м³/с;
- Куп'янськ (р. Оскіл) – 24,4 м³/с, за тиждень зменшились на 1,6 м³/с, коливались від 24,4 до 26,0 м³/с;
- Яремівка – 75,5 м³/с, за тиждень збільшились на 1,5 м³/с, коливались від 72,0 до 75,5 м³/с;
- р. Казенний Торець (Краматорська гребля, 40 км) – 14,90 м³/с, за тиждень зменшились на 2,4 м³/с;
- Райстародубівка – 58,5 м³/с, за тиждень зменшились на 6,5 м³/с, коливались від 57,0 до 65,0 м³/с;
- Лисичанськ – 59,5 м³/с, за тиждень зменшились на 14,5 м³/с коливались від 59,5 до 74 м³/с.

Робота водогосподарських систем стабільна.

Водосховища працювали згідно з режимами роботи, встановленими Міжвідомчою комісією 10.06.2021 та відповідно до Правил експлуатації.

Станом на 23.06.2021:

- Печенізьке водосховище (874 км р. Сіверський Донець): об'єм – 378 млн. м³ (98,7 %), за тиждень зменшився на 6,0 млн. м³, відмітка – 100,45 мБс (-0,06 м). Приплив – 11,6 м³/с за тиждень зменшився на 2,2 м³/с. Скид 11,0 м³/с. На протязі тижня КП «Харківводоканал» здійснювало корегування скиду з 20,0 до 11,0 м³/с, у зв'язку зі змінами гідрометеорологічних умов, за погодженням Сіверсько-Донецького БУВР.

Забір з р. Сіверський Донець на м. Харків (КВ "ДОНЕЦЬ" ВП КП "Харківводоканал", смт. Кочеток) за тиждень склав 2,1731 млн. м³, (середньодобові витрати – 3,59 м³/с).

- Оскільське водосховище (12 км, р. Оскіл): об'єм – 427,7 млн. м³ (98,3 %), за тиждень зменшився на 1,9 млн. м³, відмітка – 72,42 мБс, (-0,02 м). Приплив – 24,4 м³/с, за тиждень зменшився на 1,6 м³/с. Скид 22,0 м³/с, за тиждень без змін.
- Краснопавлівське водосховище (канал Дніпро-Донбас): об'єм -122,085 млн. м³ (29,8%), за тиждень зменшився на 0,465 млн. м³, відмітка – 108,15 мБс (-0,03 м).

За тиждень на м. Харків та Харківську область забрано 0,919 млн. м³ води (середньодобові витрати 1,51 м³/с).

Канал Сіверський Донець-Донбас (р. Сіверський Донець, 522 км):

За тиждень в канал забрано 7,508 млн. м³ води. Забір коливався в межах від 12,4 до 14,9 м³/с.

Райгородська гребля (р. Сіверський Донець, 522 км) – скид – 51,5 м³/с, за тиждень зменшився на 1,0 м³/с.

Водозабір з р. Сіверський Донець (Західна фільтрувальна станція, 467 км с. Білогорівка) на Луганську область – станом на 23.06.2021 рівень води в р. Сіверський Донець – 47,30 мБс, за тиждень зменшився на 0,20 м, при мінімальній відмітці 47,30 мБс. За тиждень забрано 0,409 млн. м³ води.

Протягом тижня в суббасейні Сіверського Дінця працювало 8 насосних станцій, перекачано та подано води – **162,622 тис. м³**, в т.ч.

Сіверсько – Донецьке БУВР: 2 насосні станції 2 державних зрошувальних систем НС-1 Оскільської ЗС-1, НС-2 Оскільської ЗС-2 перекачано води:

- за тиждень – **9,150 тис. м³**;
- з початку поливного сезону – **56,140 тис. м³**.

Регіональний офіс водних ресурсів у Харківській області: 4 насосних станції зрошувальних систем НС-2 Балаклійської ЗС, НС Леб'язької ЗС, СП-4 Репінської ЗС, НС Муромської ЗС перекачано води:

- за тиждень – **145,672 тис. м³**,
- з початку поливного сезону – **386,2 тис. м³**.

Регіональний офіс водних ресурсів у Луганській області: 2 насосних станції працювали на протязі тижня. Перекачано води:

- за тиждень – **7,8 тис. м³**;
- з початку поливного сезону – **70,1 тис. м³**.

Якість води водних об'єктів щодо вмісту гідрохімічних показників характеризувалася відповідністю нормативам екологічної безпеки, згідно наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 30.07.2012 № 471, окрім БСК₅.

Рівень токсикологічних показників не перевищував фонових значень та коливався у межах ГДК ДСанПіН № 8.8.1.2.3.4-000-2001. У створах питних водозаборів жорсткість варіювала в межах сезонних коливань.

Вміст лактозо-позитивної кишкової палички коливався у межах гігієнічних нормативів ДСТУ 4808:2007 (10 000 КУО/дм³).